




Acıklama	
1	- A.G. BUSINGLERİ - DT1/630
2	- BASINÇ EMNİYET VANASI
3	- DOLDURMA BORUSU
4	- GÜÇ PLAKASI
5	- KALDIRMA KULAGI
6	- KAPAK
7	- KOMUTATÖR
8	- TERMOMETRE CEBİ
9	- TOPRAKLAMA TERMINALI M12
10	- TRAFÖ TANKI
11	- Y.G. BUSINGLERİ - 30NF250
12	- YAĞ BÖSALTMA VANASI



250 kVA - 33000/400 Volt				BAĞLANTI GRUBU	PAINT COLOR
YAKLAŞIK AĞIRLIKLAR (kg)					
TOPLAM YAĞ AĞIRLIĞI (kg)	YAG HACMI (LITRE)	AKTİF KISIM AĞIRLIĞI	TOPLAM AĞIRLIK	Dyn11	RAL7033
275	308	669	1157		

Haz.	ED 07-11-2013	Sorumlu dep.	-	İsim		ANA BOYUT	Dil TR
Onay	07-11-2013	İlgili diğer dep.	-				
Rev.	-	Rev. No.	-	Ölçek	-	Ek	TSPH-12275
Abb Dağıtım Trafoları				Resim No.	1LTR401444A		Sayfa 1

Note: Trafo yağ dolu olarak sevk edilmektedir.